

İNTERNET SAYFASI AYLIK ORTALAMA ANALİZ SONUÇLARI FORMU

Haziran 2019			Numunenin Alındığı Yer					İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Değeri
Analizler	Birimi	Metot ve/veya Cihaz	Duraliler 1 Pompa İstasyonu	Duraliler 2 Pompa İstasyonu	Boğaçay Pompa İstasyonu	Yeniköy Depo	Yeşilbayır Depo	
Koku ve Tat	Birimsiz	Organoleptik	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	[1]
Renk ve Görünüş	Birimsiz	Organoleptik	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	[1]
Sıcaklık	°C	Termometre	21	20	19	19	20	[2]
pH	Birimsiz	TS EN ISO 10523:2012	7,02	6,93	7,19	6,82	6,74	6,5-9,5
Spesifik İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888 /T1	629	637	591	806	918	2500
Serbest Klor	mg/l	STD.MET. 4500-Cl G. :2012	0,30	0,32	0,40	0,33	0,33	0,2-0,5
Bulanıklık	NTU	STD.MET. 2130 B. :2012	0,34	0,35	0,46	0,33	0,38	[1]
Florür (F ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	0,10	0,10	0,07	0,31	0,33	1,5
Klorür (Cl ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	20,07	20,47	15,56	23,68	25,43	250
Nitrit (NO ₂ ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,5
Bromür (Br ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	[2]
Nitrat (NO ₃ ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	10,42	10,56	10,64	2,81	2,75	50
Fosfat (PO ₄ ⁻³)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	[2]
Sülfat (SO ₄ ⁻²)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	24,94	24,90	31,96	36,70	45,40	250
Bromat (BrO ₃ ⁻)	µg/l	EPA METHOD 300.1	<2,81	<2,81	<2,81	<2,81	<2,81	10
Lityum (Li ⁺)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	0,04	[2]
Sodyum (Na ⁺)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	15,72	16,11	13,54	19,30	21,38	200
Amonyum (NH ₄ ⁺)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	0,08	0,08	0,18	0,07	0,07	0,5
Potasyum (K ⁺)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	1,56	1,60	1,04	2,33	3,15	[2]
Magnezyum (Mg ⁺²)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	20,65	20,72	33,71	32,14	36,81	[2]
Kalsiyum (Ca ⁺²)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	90,62	93,38	67,08	116,61	136,24	[2]
Toplam Sertlik	Fr	STD.MET. 2340 B. :2012	31,26	31,98	30,81	42,54	49,40	[2]
T. Koliiform	Sayı/100 ml	TS EN ISO 9308-1	0	0	0	0	0	0
E. Coli	Sayı/100 ml	TS EN ISO 9308-1	0	0	0	0	0	0
Enterekok	Sayı/100 ml	TS EN ISO 7899-2	0	0	0	0	0	0

(1); Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.

(2);İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'de Değeri Belirtilmemiştir.

Not: Yönetmeliğe göre bakılması gereken parametreler analiz edilmektedir. Ancak analiz sıklığı yönetmeliğe göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple bu aya ait tabloda yapılmamış görünen analizler belli bir periyotta başka aylarda yapılmaktadır.